

ca. 100..120cm

HD-Rohr $\text{\O}250..300$ zum Einsetzen des
Hilfsmastes (120x120mm)

PE-Leerrohr Typ FF-Kabuflex-S 75 oder 95
ca. 1000mm lang
als Durchföhrung für Erdkabel
im Fundament eingebaut

ca. 10cm

ca. 30cm

Datenleitung: A-2YF(L)2Y 10x2x0,6 ST III BD
Stromversorgung: NYY-J 3x2,5 RE

Betonfundament
frostfrei gegründet
B15 oder B25

80x80cm

M1:10